

### ¿QUÉ DEBEMOS SABER SOBRE ESTE TIPO DE SEÑALIZACIÓN?


- Se denominan así las utilizadas para **proporcionar indicaciones** relativas a medios de protección, generalmente **contra incendios** (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción).
- Los medios de **protección de utilización manual** se deben señalar mediante señales en forma de panel, con **pictograma blanco sobre fondo rojo** (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
- Las señales **deben ser visibles**, incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal. Para ello, dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente a las propias señales, o bien **serán fotoluminiscentes**.



Teléfono emergencia



Columna hidrante




Escalera incendios



Columna seca



B.I.E







Pulsador Alarma



Extintor



Manta Ignífuga



Flecha de localización (Dirección que debe seguirse)  
Señales indicativas complementarias a las anteriores

- Las señales de emergencia se instalarán a **una altura y en una posición apropiada** en función del ángulo visual de las personas a las que vaya dirigida.
- La ubicación de la señal deberá **facilitar** rápidamente la **localización** del **equipo de protección** al que se refiere y que además debe ser visible desde cualquier punto del área que cubre.